

駒ヶ根市屋外広告物等安全点検報告書

年 月 日

（申請先）駒ヶ根市長

住所
氏名

印

連絡先（電話）

法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

該当に○（表示者・設置者・管理者）

次のとおり屋外広告物等の点検を行いました。

1 屋外広告物等の安全性（表示者、設置者又は管理者のいずれかが記入すること。）

屋外広告物等の概要	許可を受けている場合の内容	第170000号（有効期間2018年○月○日）
	広告物等の種類	屋上・壁面・袖看板・地上・その他（ ）
	設置場所	駒ヶ根市○○番地
	設置年月日	2010年○月○日（○年経過）
点検結果への対応及び安全性の判断	<input checked="" type="checkbox"/> 異常のあった箇所は改善を完了し、安全上の問題はない。 <input type="checkbox"/> 現時点で安全上の問題はないが、次回点検までの間、補修その他の日常管理を行い、広告物等を良好な状態に保持する。	

分かったら記入

2 点検の実施及び改善状況（以下は、点検・改善を行った者が記入すること。）

点検者 <small>点検に資格を要する規模（高さ4m超）の場合は点検者の資格名称</small>	氏名			Tel
	住所			
資格名称	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 技能講習修了者 <input type="checkbox"/> 建築士 <input type="checkbox"/> 電気工事士 <input type="checkbox"/> 電気主任技術者 <input type="checkbox"/> 職業訓練修了者等（帆布製造、広告美術） <input type="checkbox"/> その他（ ）			
点検実施日	2018年○月○日	※許可の更新に必要な点検は、許可満了日の60日前から申請日までの間に行われたものでなければなりません。		
点検箇所	点検項目（該当項目に○）	異常の有無	所見（異常の内容・改善の概要）	
(1)基礎部 ・上部構造	傾斜・ぐらつき・ひび・隙間・さび・老朽化	有 無		
(2)支持部	接合部材の腐食・変形・隙間・破損、ボルト及びビス等のさび・緩み・欠落、滞水	有 無	ボルトのサビ：サビ止め塗装	
(3)取付部	アンカーボルト及びプレートの変色・変形・破損、溶接部・コーキングの劣化・はく離、柱・壁・スラブの取付け箇所及び周辺の異常	有 無		
(4)表示面	部材の腐食・破損・剥離・汚染・退色・変色等、ビス等の欠落、底部の腐食・水抜き孔の詰まり、滞水	有 無		
(5)照明部	点灯・発光の不良、部材の破損・変形・さび・滞水、周辺機器（分電盤・配線・変圧器・スイッチ等）の劣化・破損	有 無		
(6)その他	付属部品（装飾・振れ止め棒・鳥よけ・その他）の腐食・破損、避雷針の腐食・破損	有 無		