

南入配水池 施設概要

水系	施設名	品 種	形 状 寸 法	規模及び能力	数 量	単 位	備 考
扇場水系 南入水系	着水井	R C造	内法 1.5m×3.3m×2.0m		1.0	池	
	配水池	R C造	内法 3.5m×7.0m× 有効水深3.0m×2池	V=147m ³	1.0	池	

南入水源 施設概要

水系	施設名	品 種	形 状 寸 法	規模及び能力	数 量	単 位	備 考
南入水系	深井戸	SGP	100A×30m		1.0	井	
	取水ポンプ室	R C造	芯々 2.0m×2.2m	A=4.4m ²	1.0	棟	
	取水ポンプ		水中渦巻ポンプ	0.07m ³ /分 ×30m×0.75kw	1.0	台	

