

光前寺配水池 施設概要

水系	施設名	品 種	形 状 寸 法	規 模 及 び 能 力	数 量	単 位	備 考
光前寺水系	水 源		広域水道光前寺受水	受水量 Q=1,000m ³ /日	1.0	箇所	
	光前寺配水池	P C造り	内法 10.0m×10.0m×5.0m	V=500m ³			
	送水ポンプ		多段渦巻ポンプ	H=70m φ100m/m Q=0.35m ³ /分 P=11kw	2.0	台	高区へ 送 水

