

## 水道水の水質試験結果（省略不可項目）

検査項目	水質基準	採水月日 R6. 3. 11			採水月日 R6. 4. 15		
		切石配水系	企業団水系 (光前寺)	原配水系 (板取)	切石配水系	企業団水系 (光前寺)	原配水系 (板取)
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	1.0	3.0	1.5	16.5	16.0	19.0
水温	℃	5.0	4.0	7.0	10.0	10.5	12.0
pH 値	5.8~8.6	7.2	7.4	7.5	7.1	7.1	7.3
臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
塩化物イオン	200mg/l以下	0.9	3.7	3.7	0.9	3.3	3.7
有機物(TOC)	5mg/l以下	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
残留塩素	0.1以上	0.50	0.35	0.45	0.45	0.30	0.40
ジエオスミン	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—
検査項目	水質基準	採水月日 R6. 4. 15					
		切石配水系	企業団水系 (光前寺)	原配水系 (板取)			
シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.21			
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0022	0.0048	0.006			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0005未満	0.002	0.0023			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0022	0.0068	0.0083			
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.002未満	0.003	0.003			
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.002未満	0.003	0.004			
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			