

水道水の水質試験結果（省略不可項目）

検 査 項 目	水質基準	採水月日 R7. 8. 1 8			採水月日 R7. 9. 8		
		切石配水系	企業団水系 （光前寺）	原配水系 （板取）	切石配水系	企業団水系 （光前寺）	原配水系 （板取）
天 候	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	℃	25.0	27.0	28.0	26.0	25.0	25.0
水 温	℃	22.5	23.0	24.0	20.0	23.0	25.0
pH 値	5. 8～8. 6	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3
臭 気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味
色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	0.9	3.5	3.7	0.8	3.8	4.1
有機物(TOC)	5mg/ℓ以下	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5
一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
残留塩素	0. 1以上	0.34	0.26	0.37	0.26	0.20	0.37
ジエオスミン	0. 00001mg/ℓ	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—
2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/ℓ	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—
検 査 項 目	水質基準	採水月日 R7. 4. 7					
		切石配水系	企業団水系（光前寺）	原配水系（板取）			
シアン	0. 01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
塩素酸	0. 6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
臭素酸	0. 01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
クロロホルム	0. 06mg/ℓ以下	0.0013	0.0051	0.0058			
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0019	0.0021			
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
ブロモホルム	0. 09mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
総トリハロメタン	0. 1mg/ℓ以下	0.0013	0.0071	0.0079			
クロロ酢酸	0. 02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ジクロロ酢酸	0. 04mg/ℓ以下	0.002未満	0.003	0.003			
トリクロロ酢酸	0. 2mg/ℓ以下	0.002未満	0.004	0.004			
ホルムアルデヒド	0. 08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満			