# 水道水の水質試験結果（省略不可項目）

| 検　査　項　目 | 水質基準 | 採水月日　R8．9．15 | | | 採水月日　R8．10．6 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 切石配水系 | 企業団水系（光前寺） | 原配水系（板取） | 切石配水系 | 企業団水系（光前寺） | 原配水系（板取） |
| 天　候 | － | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 気　温 | ℃ | 19.0 | 19.0 | 20.5 | 19.5 | 19.0 | 21.0 |
| 水　温 | ℃ | 19.0 | 20.0 | 22.5 | 16.0 | 18.5 | 21.0 |
| pH　値 | 5．8～8．6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| 臭　気 | 異常でないこと | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 味 | 異常でないこと | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
| 色　度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁　度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下 | 0.9 | 3.9 | 4.1 | 0.9 | 4.1 | 4.0 |
| 有機物（TOC） | 5mg/ℓ以下 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 一般細菌 | 100個/mℓ以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出しないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 残留塩素 | 0．1以上 | 0.40 | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 0.32 | 0.38 |
| ジエオスミン | 0．00001mg/ℓ | 0.000001未満 | － | － | － | － | － |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0．00001mg/ℓ | 0.000001未満 | － | － | － | － | － |

| 検　査　項　目 | 水質基準 | 採水月日　R8．10．6 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 切石配水系 | 企業団水系（光前寺） | 原配水系（板取） |
| シアン | 0．01mg/ℓ以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0．6mg/ℓ以下 | 0.06未満 | 0.07 | 0.08 |
| 臭素酸 | 0．01mg/ℓ以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| クロロホルム | 0．06mg/ℓ以下 | 0.0026 | 0.0166 | 0.0184 |
| ブロモジクロロメタン | 0．03mg/ℓ以下 | 0.0005未満 | 0.0044 | 0.0060 |
| ジブロモクロロメタン | 0．1mg/ℓ以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| ブロモホルム | 0．09mg/ℓ以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 総トリハロメタン | 0．1mg/ℓ以下 | 0.0026 | 0.0210 | 0.0244 |
| クロロ酢酸 | 0．02mg/ℓ以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0．04mg/ℓ以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| トリクロロ酢酸 | 0．2mg/ℓ以下 | 0.002 | 0.014 | 0.015 |
| ホルムアルデヒド | 0．08mg/ℓ以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| PFOS及びPFOA | 0．000005mg/ℓ以下 | 0.000005未満 | － | － |