

赤穂南部地区

地区の概要

令和3年3月31日現在

管理組合名	駒ヶ根市赤穂南部地区農業集落排水管理組合
採択年度	平成5年度
事業実施年度	平成5年度から平成12年度
計画処理人口	3,440人
供用開始年月日	平成10年6月1日
普及状況	使用戸数685戸 全体戸数714戸 使用率95.9%
加入分担金	管理組合または駒ヶ根市役所 上下水道課 下水道係に
使用料月額	お問い合わせ下さい。
排除方式	分流方式

施設の概要

処理施設

施設名	駒ヶ根市赤穂南部地区浄化センター
所在地	駒ヶ根市赤穂13913番地
処理方式	JARUS-OD型（オキシデーションディッチ）
処理水量	929 m ³ /日（日平均流入量）
処理対象人口	3,440人
放流水質	BOD 20mg/ℓ以下 SS 50mg/ℓ以下

管路施設

管路延長	約 32 km
管径	Φ150 ~ Φ250mm
中継ポンプ場	6ヶ所

