

北割南地区

地区の概要

令和3年3月31日現在

管理組合名	駒ヶ根市北割南地区農業集落排水管理組合
採択年度	平成4年度
事業実施年度	平成4年度から平成8年度
計画処理人口	2,860人
供用開始年月日	平成7年7月1日
普及状況	使用戸数 528戸 全体戸数 559戸 使用率 94.5%
加入分担金	管理組合または駒ヶ根市役所 上下水道課 下水道係に
使用料月額	お問い合わせ下さい。
排除方式	分流方式

施設の概要

処理施設

施設名	駒ヶ根市北割南地区浄化センター
所在地	駒ヶ根市赤穂4356番地1
処理方式	JARUS-X I型(回分槽)
処理水量	772 m ³ /日 (日平均流入量)
処理対象人口	2,860人
放流水質	BOD 20mg/ℓ以下 SS 50mg/ℓ以下

管路施設

管路延長	約 14 km
管径	Φ150 ~ Φ200mm
中継ポンプ場	なし

