

令和8年度	事業名	保育所管理事業 新保育園建設 電気設備工事			設計書
駒ヶ根市	赤穂8863番地 外3筆				
設 計 概 要			施 行 方 法	請 負	
保育園 新築 木造平屋建て 床面積 998.33m2 カート・遊具置場 既製品物置2棟共 電気設備工事一式			着工年月日	令和 年 月 日	
			竣 工 年 月 日	令和10年1月31日	

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	令和8年度 保育所管理事業 新保育園建設 電気設備工事						
	工事金額内訳						
I	純工事費						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	計						
II	諸経費						
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計		1	式			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費						
	現場事務所		}				
	仮 設 建 物	トイレユニット含					
	工事用用水電力						
	機械器具損料			1	式		
	安全管理費						
	各種試験費						
	写 真 費						
	整 理 清 掃		}				
	計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 保育所管理事業 新保育園建設 電気設備工事						
	電気設備工事						
1	電灯設備工事		1	式			
2	動力設備工事		1	式			
3	受変電設備工事		1	式			
4	構内情報通信網設備工事		1	式			
5	構内交換設備工事		1	式			
6	非常通報設備		1	式			
7	拡声設備工事		1	式			
8	誘導支援設備工事		1	式			
9	テレビ共同受信設備工事		1	式			
10	機械警備設備工事		1	式			
11	火災報知設備工事		1	式			
12	構内配電線路設備工事		1	式			
13	構内通信線路設備工事		1	式			
	- 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 保育所管理事業 新保育園建設 電気設備工事						
	電気設備工事						
1	電灯設備工事	(1)電灯幹線設備	1	式			
		(2)電灯分岐設備	1	式			
		(3)非常照明誘導灯設備	1	式			
		(4)照明器具設備	1	式			
		(5)コンセント分岐設備	1	式			
	計						
2	動力設備工事	(1)動力幹線設備	1	式			
		(2)動力分岐設備	1	式			
		(3)単相動力設備	1	式			
	計						
3	受変電設備工事		1	式			
	計						
4	構内情報通信網設備工事		1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						
5	構内交換設備工事		1	式			
	計						
6	非常通報設備		1	式			
	計						
7	拡声設備工事		1	式			
	計						
8	誘導支援設備工事	(1)インターホン設備	1	式			
		(2)トイレ呼出設備	1	式			
	計						
9	テレビ共同受信設備工事		1	式			
	計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	機械警備設備工事		1	式			
	計						
11	火災報知設備工事	(1)自動火災報知設備	1	式			
	計						
12	構内配電線路設備工事		1	式			
	計						
13	構内通信線路設備工事		1	式			
	計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	電灯設備工事						
(1)	電灯幹線設備						
	電線管	PE22 露出	3	m			
	電線管	PE54 露出	6	m			
	電線管	PE70 露出	6	m			
	電線管	E63 露出	3	m			
	電線管	E75 露出	2	m			
	電線管	F・FEP30 地中	4	m			
	電線管	F・FEP65 地中	8	m			
	電線管	F・FEP80 地中	8	m			
	電線管	PF22 隠蔽	2	m			
	電線	EM-IE14° 管内	72	m			
	電線	EM-IE22° 管内	59	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	10	m			
	ケーブル	EM-CET60° 天井内	57	m			
	ケーブル	EM-CET60° PF管内	8	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	5	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET100° 天井内	28	m			
	ケーブル	EM-CET100° PF管内	4	m			
	ケーブル	EM-CE2° -3C 管内	3	m			
	ケーブル	EM-CE2° -3C 天井内	10	m			
	ケーブル	EM-CE2° -3C PF管内	6	m			
	プルボックス(SUS製・防水型)	800×400×400 1.28×1=1.28㎡	1.28	㎡			
	防火区画貫通処理	E51(壁)	15	箇所			
	防火区画貫通処理	E75(壁)	23	箇所			
	埋設シート	2倍長	3	m			
	根切り		3	m3			
	埋戻し		3	m3			
	(1) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	電灯分岐設備						
	電線管	G28 露出	17	m			
	電線管	E19 露出	2	m			
	電線管	E51 露出	2	m			
	電線管	PF16 隠蔽	36	m			
	電線管	PF22 隠蔽	257	m			
	電線管	PF28 隠蔽	13	m			
	電線管	FEP30 地中	88	m			
	塗装工事	G28	13	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	19	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	29	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	678	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	198	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	111	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	54	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	192	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	49	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	17	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C PF管内	88	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P 管内	2	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P 天井内	55	m			
	ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P PF管内	15	m			
	プルボックス	150×150×100 0.105×9=0.945m ²	0.95	m ²			
	プルボックス(SUS製・防水型)	200×200×100 0.16×2=0.32m ²	0.32	m ²			
	埋込スイッチボックス	2個用	1	個			
	埋込スイッチボックス	3個用	1	個			
	アウトレットボックス	中深	48	個			
	アウトレットボックス	中浅	60	個			
	リモコン用ボックス	2段4連	1	個			
	ライティングダクト	2P15A 125V	6	m			
	ライティングダクト	エンドキャップ	1	個			
	ライティングダクト	ジョイナー	1	個			
	ライティングダクト	フィートキャップ	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1	11	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	1P15A×1(防水型)	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1P15A×1(L付)	9	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2	9	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1	2	個			
	埋込スイッチ	3W15A×2	2	個			
	リモコンスイッチ	8L	3	個			
	リモコンスイッチ	32L	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 EET付	1	個			
	熱線式自動スイッチ	センサ親機 3A	5	個			
	熱線式自動スイッチ	センサ子機 広角型	2	個			
	熱線式自動スイッチ	センサ子機 広角型 換気扇連動型	3	個			
	熱線式自動スイッチ	換気扇連動型	2	個			
	熱線センサー付操作ユニット	2回路用	6	個			
	調光器	×2	1	個			
	調光器	逆位相形×3	1	個			
	電灯分電盤	L1-1	1	面			
	電灯動力盤	LP1-1	1	面			
	電灯動力盤	LP1-2	1	面			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	非常照明誘導灯設備						
	電線管	PF16 隠蔽	11	m			
	電線管	PF22 隠蔽	24	m			
	電線管	PF28 隠蔽	2	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	4	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	116	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	41	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	15	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	18	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	7	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	8	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	4	m			
	プルボックス	150×150×100 0.105×1=0.105m ²	0.11	m ²			
	アウトレットボックス	中深	4	個			
	アウトレットボックス	中浅	7	個			
	(3) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)	照明器具設備						
	照明器具	AB1	5	台			
	照明器具	AH1	6	台			
	照明器具	AM1	22	台			
	照明器具	C1	4	台			
	照明器具	D1	14	台			
	照明器具	D2	52	台			
	照明器具	F1	2	台			
	照明器具	HP1	4	台			
	照明器具	K1	6	台			
	照明器具	K2	2	台			
	照明器具	K3	1	台			
	照明器具	P1	3	台			
	照明器具	P2	6	台			
	照明器具	S1	4	台			
	照明器具	U1	4	台			
	照明器具	WC1	29	台			
	照明器具	WK1	5	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	WS1	9	台			
	照明器具	WS2	4	台			
	照明器具	LRS6-4-65 LN	8	台			
	照明器具	LRS15-3-58 LX	32	台			
	照明器具	LRS15-4-58 LX	4	台			
	照明器具	LSS9-2-15 LN	3	台			
	照明器具	LSS9-2-30 LN	3	台			
	照明器具	LSS9-4-30 LN	1	台			
	照明器具	LSS9-4-37 LN	5	台			
	照明器具	LSS9-4-48 LN	2	台			
	照明器具	LSS9-4-65 LN	1	台			
	照明器具	LSS9MP/RP-4-64 LN	11	台			
	誘導灯器具	X1(避難口 BL級)	3	台			
	誘導灯器具	X2(避難口 C級)	3	台			
	誘導灯器具	X3(通路両面型 BL級)	1	台			
	誘導灯器具	X4(避難口 C級)	1	台			
	誘導灯器具	X5(通路両面型 C級)	1	台			
	非常照明器具	Y1	4	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	非常照明器具	Y2	9	台			
	非常照明器具	Y3	4	台			
	非常照明器具	Y4	2	台			
	誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器		1	台			
	(4) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	コンセント分岐設備						
	電線管	E51 露出	6	m			
	電線管	PF22 隠蔽	524	m			
	電線管	PF28 隠蔽	7	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	18	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	72	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	45	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	9	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	1023	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	513	m			
	プルボックス	150×150×100 0.105×10=1.05m ²	1.05	m ²			
	アウトレットボックス	大深	3	個			
	アウトレットボックス	中深	20	個			
	アウトレットボックス	中浅	139	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 EET付	32	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 E付	7	個			
	埋込コンセント	2P15A×2EET付	29	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備工事						
(1)	動力幹線設備						
	電線管	G42 露出	2	m			
	電線管	G54 露出	2	m			
	電線管	PE54 露出	3	m			
	電線管	PE70 露出	10	m			
	電線管	E51 露出	2	m			
	電線管	E75 露出	3	m			
	電線管	F・FEP65 地中	3	m			
	電線管	F・FEP80 地中	9	m			
	塗装工事	G42	2	m			
	塗装工事	G54	2	m			
	電線	EM-IE8° 管内	30	m			
	電線	EM-IE14° 管内	30	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	3	m			
	ケーブル	EM-CET38° 天井内	8	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	5	m			
	ケーブル	EM-CET60° 天井内	50	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	動力分岐設備						
	電線管	G28 露出	9	m			
	電線管	G42 露出	11	m			
	電線管	G54 露出	23	m			
	電線管	E51 露出	2	m			
	電線管	E63 露出	3	m			
	電線管	PF22 隠蔽	28	m			
	塗装工事	G28	9	m			
	塗装工事	G42	11	m			
	塗装工事	G54	23	m			
	電線	EM-IE1.6 管内	9	m			
	電線	EM-IE3.5° 管内	8	m			
	電線	EM-IE5.5° 管内	52	m			
	電線	EM-IE8° 管内	29	m			
	ケーブル	EM-CE2° -4C 天井内	10	m			
	ケーブル	EM-CE2° -4C PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C 天井内	68	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C PF管内	13	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	9	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 天井内	18	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C PF管内	5	m			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	13	m			
	ケーブル	EM-CET14° 天井内	9	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	15	m			
	ケーブル	EM-CET22° 天井内	9	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	12	m			
	ケーブル	EM-CET38° 天井内	32	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -3C 天井内	12	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -3C PF管内	7	m			
	プルボックス(SUS製・防水型)	400×200×200 0.32×1=0.32m ²	0.32	m ²			
	プルボックス(SUS製・防水型)	400×400×200 0.64×1=0.64m ²	0.64	m ²			
	電動機結線	直入始動方式	13	箇所			
	ブリカチューブ(機器接続)	F2-24	6	箇所			
	ブリカチューブ(機器接続)	F2-30(ビニル被覆・防水)	1	箇所			
	ブリカチューブ(機器接続)	F2-50(ビニル被覆・防水)	3	箇所			
	ブリカチューブ(機器接続)	F2-63(ビニル被覆・防水)	3	箇所			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	単相動力設備						
	電線管	E51 露出	1	m			
	電線管	PF22 隠蔽	86	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	65	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	64	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 天井内	189	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	31	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	25	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	1	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	141	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	21	m			
	プルボックス	150×150×100 0.105×1=0.105m ²	0.11	m ²			
	アウトレットボックス	中深	50	個			
	アウトレットボックス	中浅	37	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1(L付)	3	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2(L付)	2	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	受変電設備工事						
	電線管	VE16 地中	2	m			
	電線管	VE16 露出	1	m			
	電線管	VE22 地中	6	m			
	電線管	VE22 露出	3	m			
	電線	EM-IE14° 管内	3	m			
	電線	EM-IE14° 埋設	11	m			
	電線	EM-IE22° 管内	3	m			
	電線	EM-IE22° 埋設	5	m			
	電線	EM-IE38° 管内	6	m			
	電線	EM-IE38° 埋設	9	m			
	接地工事	EA種	1	箇所			
	接地工事	EB種	1	箇所			
	接地工事	ED(E)種	1	箇所			
	接地工事	ED種	1	箇所			
	接地極埋設標		4	枚			
	屋外型キュービクル		1	式			
	10型ABC消火器	屋外ケース共	1	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内情報通信網設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	29	m			
	電線管	PF22 隠蔽	26	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e) 天井内	122	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e) PF管内	85	m			
	アウトレットボックス	大深	3	個			
	アウトレットボックス	中浅	9	個			
	壁付情報用アウトレット	モジュラージャック8極8芯(CAT6)	1	個			
	壁付情報・電話用組合せアウトレット		2	個			
	床付情報・電話用組合せアウトレット		3	個			
	4 - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	構内交換設備工事						
	電線管	E39 露出	4	m			
	電線管	PF16 隠蔽	78	m			
	電線管	PF22 隠蔽	3	m			
	ケーブル	EM-EBT0.4-2P 管内	8	m			
	ケーブル	EM-EBT0.4-2P 天井内	242	m			
	ケーブル	EM-EBT0.4-2P PF管内	133	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-10P 天井内	18	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-10P PF管内	3	m			
	アウトレットボックス	中浅	15	個			
	防火区画貫通処理	E31(壁)	8	箇所			
	防火区画貫通処理	E39(壁)	1	箇所			
	防火区画貫通処理	E51(壁)	13	箇所			
	壁付電話用アウトレット	モジュラージャック6極4芯	11	台			
	端子盤	T1-2	1	面			
	通信・防災複合盤		1	面			
	電話交換器	ボタン電話主装置	1	台			
	多機能電話機		4	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	非常通報設備						
	電線管	PF16 隠蔽	44	m			
	電線管	PF22 隠蔽	3	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	2	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	110	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	34	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 管内	2	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	51	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF管内	11	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P 天井内	18	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-5P PF管内	3	m			
	アウトレットボックス	中浅	15	個			
	緊急通報装置	110番通報用	1	台			
	非常通報専用電話機		1	個			
	発報確認ランプ		4	個			
	非常押しボタン		11	個			
	6 - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	拡声設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	81	m			
	電線管	PF22 隠蔽	4	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管内	2	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井内	2	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C PF管内	74	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C 天井内	287	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-5P PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-5P 天井内	18	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-10P PF管内	1	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	5	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	34	m			
	アウトレットボックス	中深	12	個			
	アウトレットボックス	中浅	17	個			
	放送架	(総合盤組込)	1	式			
	天井埋込スピーカー	ATT無	12	台			
	天井埋込スピーカー	ATT付	6	台			
	防滴型天井スピーカー		2	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁掛型スピーカー	ATT無	3	台			
	アッテネーター	6W(0.5W-6W適合)	14	個			
	ホーン型スピーカー	15W	2	台			
	ワイヤレスアンテナ	壁取付型	2	台			
	ワイヤレスミキサー	園庭イベント放送用	1	台			
	デジタルワイヤレスマイクロホン	ハンド型	1	台			
	7 - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	誘導支援設備工事						
(1)	インターホン設備						
	電線管	PF16 隠蔽	7	m			
	電線管	FEP30 地中	51	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	56	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	45	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF管内	2	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	20	m			
	アウトレットボックス	中浅	6	個			
	TVドアホン3点セット 事務室系	玄関子機＋親機＋ワイヤレス子機	1	台			
	カメラ付玄関子機 事務室系		2	台			
	TVドアホン3点セット 調理室系	玄関子機＋親機＋ワイヤレス子機	1	台			
	根切り		7	m3			
	埋戻し		7	m3			
	埋設シート	2倍長	42	m			
	(1) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	トイレ呼出設備						
	電線管	PF16 隠蔽	11	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	7	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	3	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	24	m			
	アウトレットボックス	中浅	2	個			
	トイレ呼び出し	押しボタン	2	個			
	トイレ呼び出し	コール親機	1	個			
	トイレ呼び出し	コール副親機	1	個			
	(2) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	テレビ共同受信設備工事						
	電線管	PF22 隠蔽	3	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	2	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	65	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	34	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 天井内	18	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB PF管内	3	m			
	アウトレットボックス	中浅	5	個			
	増幅器		1	個			
	分岐器	4分岐	1	個			
	分配器	2分配	1	個			
	テレビ端子	2端子型CATV対応 双方向	5	個			
	総合調整費		1	式			
	9 - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	火災報知設備工事						
(1)	自動火災報知設備						
	電線管	PF16 隠蔽	29	m			
	電線管	PF22 隠蔽	3	m			
	電線管	PF28 隠蔽	7	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	5	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	276	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	14	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	134	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF管内	4	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-2C 天井内	2	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-2C PF管内	12	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-5P 天井内	16	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-5P PF管内	3	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-10P 天井内	36	m			
	ケーブル	EM-HP0.9-10P PF管内	7	m			
	アウトレットボックス	中深	17	個			
	火災受信機	P型1級 10回線 壁掛型	1	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	火災通報装置	消防機関,関係者宅 通報用 連動切替スイッチ内蔵	1	台			
	火災通報専用電話機	火災通報装置用子機	1	台			
	機器収容箱	埋込型 縦型 パッケージ型消火栓箱上部に設置	3	台			
	表示灯	LED 24V	3	台			
	光電式スポット型感知器	2種	7	個			
	光電式スポット型感知器	2種 天井裏取付	17	個			
	差動式スポット型感知器	2種	39	個			
	定温式スポット型感知器	1種 70℃ 防水型	6	個			
	定温式スポット型感知器	特種 60℃ 防水型	7	個			
	立会検査費	P型1級	1	式			
	(1) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	構内配電線路設備工事						
	電線管	PE70 露出	3	m			
	電線管	FEP80 地中	16	m			
	ケーブル	6KV EM-CET38° 管内	3	m			
	ケーブル	6KV EM-CET38° コロガシ	8	m			
	ケーブル	6KV EM-CET38° PF管内	16	m			
	端末処理材	6KV CVT38° (屋外)	1	箇所			
	端末処理材	6KV CVT38° (屋内)	1	箇所			
	ハットホール	1200×1200×900(セパレータ付)鉄 蓋R2K-60	1	基			
	構内第1柱	CP10-19-350(支線共)	1	本			
	高圧気中開閉器	(SOG)7.2KV 3P200A VT・LA内 蔵	1	台			
	埋設シート	2倍長	15	m			
	根切り		5	m3			
	埋戻し		5	m3			
	12 - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	構内通信線路設備工事						
	電線管	E31 露出	54	m			
	電線管	E39 露出	54	m			
	電線管	PE28 露出	12	m			
	電線管	PE36 露出	12	m			
	電線管	VE16 地中	2	m			
	電線管	VE16 露出	27	m			
	電線管	FEP30 地中	36	m			
	電線管	FEP40 地中	36	m			
	呼び線	1.2mm 管内	134	m			
	電線	EM-IE5.5° 管内	29	m			
	電線	EM-IE5.5° 埋設	1	m			
	プルボックス	300×300×200 0.42×1=0.42m ²	0.42	m ²			
	プルボックス(SUS製・防水型)	300×300×200 0.42×1=0.42m ²	0.42	m ²			
	ハントホール	H1-6 鉄蓋R2K-60共	1	基			
	接地工事	Eat種	1	箇所			
	接地極埋設標		1	枚			
	埋設シート	2倍長	17	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	根切り		7	m3			
	埋戻し		7	m3			
	13 - 計						