






場内配管詳細図

07丸山ポンプ場



番号	名称	形状・寸法	単位	数量	摘要
①	NC管2F90°曲管	80A×137L×137L	個	5	
②	NC管2F短管	80A×2.390L	本	1	
③	NC管2Fスティフナー付短管	80A×650L	本	1	片面ルーズフランジ
④	フロート弁	φ75	基	1	DB-800 2形
⑤	NC管1Fラッパ管	80A	個	1	
⑥	NC管2Fスティフナー付短管	80A×1.010L	本	1	片面ルーズフランジ
⑦	NC管2F短管	80A×1.877L	本	1	
⑧	ゴム伸縮可換管	80A×700L	個	1	
⑨	NC管2F短管	80A×320L	本	1	
⑩	NC管2Fスティフナー付短管	100A×650L	本	1	片面ルーズフランジ
⑪	NC管3FT半管	100A×100A×320L×150H	個	1	
⑫	ソフトシール仕切弁	φ100	基	1	スピンドル・開閉台含む
⑬	NC管1Fラッパ管	100A	個	2	
⑭	NC管2F短管	100A×1.844L	本	1	
⑮	NC管2F短管	100A×376L	本	1	F15フランジ

番号	名称	形状・寸法	単位	数量	摘要
⑮	NC管2F90°曲管	100A×160L×160L	個	2	F15フランジ
⑯	NC管2F短管	100A×1.734L	本	1	F15フランジ
	フランジ付属品	80A (F1275 ^{3/4})	組	13	
	フランジ付属品	100A (F1275 ^{3/4})	組	6	
	フランジ付属品	100A (F1575 ^{3/4})	組	5	
	振れ止め金具	100A用 (SUS304)	組	1	
	保温工	80A L=1.80m			
	保温工	100A L=0.99m			
	銅管布設工				
	流入管	80A L=3.75m			
	吸込管	80A L=4.83m			
	送水管	100A L=2.76m			
	排水・越流管	100A L=3.42m			

赤色の個所が更新設計対象となります。

図名 場内配管詳細図


縮尺 1:30

図面番号

平成 年 月


07丸山ポンプ場

南入送水ポンプ場 場内配線図 S=1:100




赤色の個所が更新設計対象となります。

動力計装配線図 S=1:50



電灯配線図 S=1:50



自	号	名	型	容量
1	2	ポンプ	CV 5.5" - 3C (計2台)	7.5kW
2	3	ポンプ	CV 5.5" - 3C (計2台)	7.5kW
3	4	ポンプ	CV 5.5" - 3C (計2台)	7.5kW

赤色の個所が更新設計対象となります。

