

令和7年7月28日

質問回答書

令和7年7月25日提出の質問（2項目）に対しまして、下記のとおり回答します。

工 事（業務）名	令和7年度 財産活用・管理事務事業 旧モルゲンポート 解体工事
----------	---------------------------------

質 問 事 項	回 答 欄
1. 屋上のキュービクルにつきまして、PCBの調査は不要と考えてよろしいでしょうか。	1. PCB含有調査は実施済みのため不要です。PCBは検出されていません。
2. 上記に関連して、調査が必要となり、PCBが検出された場合、PCB処理の費用は別途精算と考えてよろしいでしょうか。	2. 追加のPCB調査が必要となり、PCBが検出された場合は、PCB処理費は変更契約の対象とします。