


	工 事 名	令和 8 年度	駒ヶ根市教育委員会 子ども課 駒ヶ根市赤須町20-1 TEL 0265-83-2111 FAX 0265-83-2181	作成年月日	2 0 2 6 . 6				DESIGN	配置図	SCALE 1:500	No 1
				確 認	担 当	係	係 長	課 長				
		赤穂東小学校貯水槽加圧ユニット更新工事										


既 存 機 器 表			
記 号	名 称	仕 様	台 数
WT 1	受 水 槽	ステンレス製 12ton, ポンプ室付, 耐震仕様1.0G 保温100 t +アルミ化粧パネル仕上げ	1
WP 1	給水ポンプユニット	40BNBMD2. 2A 40Φ×65Φ×480L/min×20m 3Φ200V×2. 2kw, 制御盤、フランジヒーター	1

撤去

機 器 表			
記 号	名 称	参考品番・仕様	台 数
WPU 1	給 水 ポ ン プ ユ ニ ッ ト	40BNBME2. 2N 推奨末端圧力一定給水ユニット 並列交互運転方式 40φx65φx50L/minx34m 3相200V x 2. 2Kw 防振ゴム、凍結防止ヒーター 共	1



既存平面図 1:30



改修平面図 1:30

	工 事 名	令和 8 年度	駒ヶ根市教育委員会 子ども課 駒ヶ根市赤須町20-1 TEL 0265-83-2111 FAX 0265-83-2181	作 成 年 月 日	2 0 2 6 . 6				DESIGN 平面図(既存、改修)	SCALE 1:30	No 2
	図面番号	赤穂東小学校貯水槽加圧ユニット更新工事		確 認	担 当	係	係 長	課 長			