


小町屋公民館メータ一接続 PP20

HPPEサドル付分水栓(メカ)	φ75×20	1	個
サドル防食フィルム	φ75×20	1	個
埋設識別マーカー		1	個
分・止水栓用ソケット	φ20	1	個
水運用ポリエチレン二層管	φ20	5.0	m
標示テープ	W:75	5.0	m
管布設機補土工(保護砂あり)	H=800	5.0	m



PP用継手 エルボ	φ25	1	個
PP用継手 ソケット	φ25×13	1	個
PP用継手 テーブ	φ13	1	個
水道用ポリエチレン二重管	φ13	10.0	m
甲止水栓	φ13	1	個
ボーム式止水栓	φ13	1	個
分・止水栓用ソケット	φ13	4	個
PP用継手 エルボ	φ13	1	個
メーター用ソケット	φ13	1	個

レンタル管 数量表	150A	100A	80A	50A
直 管	1-4 0m			
	1-2 0m			
	1-1 0m	2		
	1-0 3m	1		
フレキ管	1-0 3m	2		
	(高圧用)			
エルボ	90°		1	
	45°			
	22°			
チズ	×50A			
	×80A			
	×100A			
マルチジョイント	×150A			
	(高圧用)		1	
ボルトバルブ				
パナフライバルブ				
取付短管	×20A			
	×35A			
レギュレーサ	×50A			
	×100A			
接続短管	φ10			
	5×3.2			
假設清水栓				

HPPE φ75
(土壌 γ800)

素コンクリート

上層路床

粒状砂土 N=40 t=15cm


養生シート

RC-40 t=20cm

自然土壌

埋設部を示す

保砂率 C=0.57(留剛)
B=0.18(保力)
W=0.17(保重量)



メーターボックス (20型)
耐寒蓋
調整棒1段、底版付
土留板・メーターライナー付
参考品番: MB-20 SAWV

令和8年度 老朽管更新事業 配水管布設工事				
番地	1	配管図、仮設図	縮尺	
駒ヶ根市 小町東 小町東公民館工区				
市長	課長	照査	設計	
設計会社	管理技術者			
	照査技術者			
測量会社	主任技術者			
調査会社	主任技術者			