

令和7年度 公共下水道事業 駒ヶ根浄化センター 非常放送設備の購入 仕様書

1. 件 名 令和7年度 公共下水道事業 駒ヶ根浄化センター
非常放送設備の購入
2. 内 容 非常放送設備の納入及び設置
(試験調整等の動作確認、消防法関連手続きを含む。) 一式
3. 納 入 場 所 駒ヶ根市下平 4569 番地 (駒ヶ根浄化センター 管理棟)
4. 納 入 期 限 令和8年3月27日
ただし、機器の納入、調整試験等は、駒ヶ根浄化センター運転管理に
支障が出ないようにすること。
5. 設 備 機 器 等 納入する非常放送設備は、別紙「納入機器一覧」を参照すること。
6. 応札品の確認 同等品は、可能とする。
応札する者は、必ず、「応札品確認書」、「応札品確認申請書兼回答書」
及び「性能が分かるカタログ等」を上下水道課担当者へ提出し、応札
品の確認及び承認を受け、入札書と併せて提出すること。この手続が
されていない入札書は、無効とする。
7. 非常放送設備設置に係る注意事項
 - ・ 放送設備機器の納入に係る運送費、設置費、試験調整等の動作確認、消防法関連手
続き、納入時にごみとなるものの処分費及び既存機器の撤去、処分費等、納入に係
る全ての費用を本契約に含めること。
8. 非常放送設備の試験調整に係る注意事項
 - ・ 停電時における非常放送が行えるよう非常用電源を構築すること。
9. そ の 他
 - ・ 入札に参加する者で、現場確認を希望する場合は、上下水道課下水道係へ連絡の上、
日程調整を行うこと。
 - ・ 納入等の日程については、発注者と調整を行い、進めること。
 - ・ 非常放送設備一式 (配線等を含む。) は、落下、転倒等に十分配慮し、適切な設置、
補強、保護、固定等を行い、安全を確保した上で、受注者は責任を持って行うこと。

- ・ 非常放送設備設置、試験調整完了後、上下水道課職員及び駒ヶ根浄化センターの維持管理を委託している長野県下水道公社職員に対して、放送設備の使用方法的説明を行うこと。また、設備の不具合、使用方法についての疑義があった場合、説明、調整等の対応をすること。
- ・ この仕様書について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。