

製品仕様一覧【赤穂小学校】

種別	直管ランプ				
	A	C	E	K	コ
数量	40形	40形	20形	40形	40形
ランプ光束	548	558	99	28	10
定格消費電力	2,000m以上 10.8W以下	2,500m以上 13.8W以下	1,000m以上 6.1W以下	2,000m以上 12.5W以下	2,500m以上 16.1W以下
質量	22g以下	22g以下	120g以下	345g以下	345g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光色性	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
光束径	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2°-4°角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
照光	非照光	非照光	非照光	非照光	非照光
光束照射数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/取り付け法	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換

コンパクト蛍光灯
ナ
FPL27コンパクト蛍光灯
4
1,120lm以上
8.0W以下
200g以下
5000K
昼白色
Ra80
AC100-242V
-
50,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内臓
GY10q
安定器撤去の上ランプ交換

ベースライト	
テ	ハ
埋込スクエア照明	40形防雨・防湿形
72	1形
3,000mm以上	2,000mm以上
21.0W以下	12.7W以下
1,900K以下	2,300K以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra85	Ra85
AC100~242V	AC100~242V
40.000時間以上	40.000時間以上
PWM調光 50/60Hz	非調光 50/60Hz
□350	内蔵
器具交換	器具交換 IP23

ダウングライト	
ソ	ツ
軒下用ダウングライト	ダウングライト
27	54
980mm以上	1,100mm以上
6.8W以下	9.8W以下
400μ以下	630μ以下
5000K	5000K
緑白色	緑白色
Rs3	Rs5
AC100V・24V	AC100V・24V
100° 以上	70° 以上
40.000時間以上	40.000時間以上
非晶光	PWM調光
50/60Hz	50/60Hz
φ150	φ150
器具交換 IP43	器具交換

スポットライト
サ
スポットライト
3
2.010lm以上
30.3W以下
490g以下
3000K
電球色
Ra95
AC100V
17
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
ダクトレール
ローグレアタイプ

防犯灯
ウ
防犯灯
2
1,700以上
12.2W以下
850g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100-242V
-
60000時間以上
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
IP44

小型シーリング	
本	
小型シーリング(防水)Z50 ㊦	
0	
1200mm以上	
10W以下	
370g以下	
5000K	
昼白色	
Ra83	
AC100V	
—	
40000時間以上	
非調光	
50/60hz	
—	
—	
GX53-1a	
器具交換	

屋外スポットライト
二
壁面スポットライト
4
1,000lm以上
11.7w以下
1,000g以下
3000K
電球色
Ra83
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

電球		
子	ト	Q
電球	電球	電球
2	8	1
440lm以上	485lm以上	810lm以上
3.8W以下	4.5W以下	7.1W以下
53g以下	46g以下	85g以下
2700K	2700K	2700K
電球色	電球色	電球色
Ra83	Ra83	Ra83
AC100V	AC100V	AC100V
4000時間以上	4000時間以上	4000時間以上
非閃光 50/60Hz	非閃光 50/60Hz	非閃光 50/60Hz
-	-	-
E17	E26	E26
ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

	参考品番	LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGR32T-N/13/20/16S	LDGR32T-N/16/25/16S
E	湧り廊下-昇り廊下 給食センター側			14		
F	湧り廊下 給食センター側			11		
G	総合学習センター					
H	湧り廊下 図書室側		10			
I	農機倉庫		4			
J	農機倉庫		4			
K	湧り廊下 教室棟側		3			
L	昇降口		21			
M	昇降口					
N	湧り廊下 教室棟側			4		
O	プール					
P	プール	14				
Q	管理教室棟1		3			
R	図書室					
S	トイレ					
T	女子更衣室		10			
U	男子更衣室		6			
V	理科室		3			
W	放送室					
X	放送室		10			
Y	職員トイレ					
Z	職員トイレ			2		
AA	印刷室		10			
AB	体育室		8			
AC	職員室		30			
AD	倉庫		4			
AE	事務室		10			
AF	事務室			2		
AG	用務員室		8			
AH	管理倉庫		4			
AI	相談室		12			
AJ	保健室					
AK	保健室		20			
AL	保健室					
AM	廊下					
AN	廊下		1			
AO	廊下	1				
AP	湧り廊下					
AQ	視聴覚室		46			
AR	視聴覚室					2
AS	階段		1			
AT	トイレ		3			
AU	教材室		6			
AV	図書室		17			
AW	多目的教室		42			
AX	多目的教室					4
AY	特別支援すずらん1		16			
AZ	特別支援すずらん1					2
BA	特別支援すずらん2		16			
BB	特別支援すずらん2					2
BC	廊下					
BD	廊下		1			
BE	廊下		1			
BF	階段					
BG	第2音楽室		45			
BH	準備室		8			
BI	第1音楽室		39			
BJ	廊下					
BK	廊下		1			
BL	南校舎棟1階	32				
BM	調理員室	4				
BN	調理員室				1	
BO	相談室	4				
BP	家庭科室	26				
BQ	家庭科室	4				
BR	図書科室				1	
BS	第2理科室	26				
BT	第2理科室	4				
BU	教材室	18			1	
BV	理科準備室	8				
BW	第1理科室	18				
BX	第1理科室	4				
BY	第1理科室				1	
BZ	通信教室	14				
CA	通信教室				1	
CB	図工室	32				
CC	図工室	4				
CD	図工室				1	
CE	図工室					1
CF	西階段			1		
CG	東階段	2			1	
CH	廊下			9		
CI	廊下	1				
CJ	南校舎棟2階	12				
CK	相談室1	3				
CL	相談室				1	
CM	普通教室3-3	6				
CN	普通教室3-3	3				
CO	普通教室3-3				1	
CP	普通教室3-2	12				
CQ	普通教室3-2	3				
CR	普通教室3-2				1	
CS	普通教室3-1	8				
CT	普通教室3-1	3				
CU	普通教室3-1				1	
CV	3-4年学習室	10				

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

種別	直管ランプ				
	A	C	E	K	コ
数量	40形	40形	20形	40形	40形
ランプ光束	548	558	99	28	10
定格消費電力	2,000m以上 10.8W以下	2,500m以上 13.8W以下	1,000m以上 6.1W以下	2,000m以上 12.5W以下	2,500m以上 16.1W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	345g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光色性	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
光束径	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2°-4°角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
照光	非照光	非照光	非照光	非照光	非照光
光束照射数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/取り付け法	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換

コンパクト蛍光灯
ナ
FPL27コンパクト蛍光灯
4
1,120lm以上
8.0W以下
200g以下
5000K
昼白色
Ra80
AC100-242V
-
50,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内臓
GY10q
安定器撤去の上ランプ交換

ベースライト	
テ	ハ
埋込スクエア照明	40形防雨・防湿形
72	1形
3,000mm以上	2,000mm以上
21.0W以下	12.7W以下
1,900K以下	2,300K以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra85	Ra85
AC100~242V	AC100~242V
40,000時間以上	40,000時間以上
PWM調光 50/60Hz	非調光 50/60Hz
□350	内蔵
器具交換	器具交換 IP23

ダウングライト	
ソ	ツ
軒下用ダウングライト	ダウングライト
27	54
980mm以上	1,100mm以上
6.8W以下	9.8W以下
400μ以下	630μ以下
5000K	5000K
緑白色	緑白色
Rs3	Rs5
AC100V・24V	AC100V・24V
100° 以上	70° 以上
40.000時間以上	40.000時間以上
非晶光	PWM調光
50/60Hz	50/60Hz
φ150	φ150
器具交換 IP43	器具交換

スポットライト
サ
スポットライト
3
2.010lm以上
30.3W以下
490g以下
3000K
電球色
Ra95
AC100V
17
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
ダクトレール
ローグレアタイプ

防犯灯
ウ
防犯灯
2
1,700以上
12.2W以下
850g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100-242V
-
60000時間以上
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
IP44

小型シーリング
本
小型シーリング(防水)Z50 ㊦
0
1200mm以上
10W以下
370g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100V
—
40000時間以上
非調光
50/60hz
—
—
GX53-1a
器具交換

屋外スポットライト
二
壁面スポットライト
4
1,000lm以上
11.7w以下
1,000g以下
3000K
電球色
Ra83
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

電球		
子	ト	Q
電球	電球	電球
2	8	1
440m以上	485m以上	810m以上
3.8W以下	4.5W以下	7.1W以下
53g以下	46g以下	85g以下
2700K	2700K	2700K
電球色	電球色	電球色
Ra83	Ra83	Ra83
AC100V	AC100V	AC100V
4000時間以上	4000時間以上	4000時間以上
非閃光 50/60Hz	非閃光 50/60Hz	非閃光 50/60Hz
-	-	-
E17	E26	E26
ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

		参考品番	LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG32T-N/6/10/19SL/C	LDGR32T-N/13/20/16S	LDGR32T-N/16/25/16S
K		生活科ルーム				1	
A		普通教室1-3	12				
B		普通教室1-3	2				
K		普通教室1-3				1	
A		普通教室1-2	12				
B		普通教室1-2	2				
K		普通教室1-2				1	
A		普通教室1-1	12				
B		普通教室1-1	2				
K		普通教室1-1				1	
A		生活科準備室	2				
B		生活科準備室	4				
K		生活科準備室				1	
ソ		トイレ					
A		特別支援かえで1・2組	12				
B		特別支援かえで1・2組	2				
K		特別支援かえで1・2組				1	
A		特別支援かえで2組	12				
B		特別支援かえで2組	2				
K		特別支援かえで2組				1	
F		西階段			1		
B		廊下	2				
G		廊下		2			
E		廊下			14		
C	北校舎棟2階	1・2年学習室		12			
K		1・2年学習室				1	
O		普通教室2-3	12				
K		普通教室2-3				1	
C		普通教室2-2		10			
K		普通教室2-2				1	
O		普通教室2-1	12				
C		普通教室2-1				1	
K		相談室2		10			
C		相談室2				1	
ソ		トイレ					
A		支援教室	80				
K		支援教室				1	
F		西階段			2		
E		東階段			2		
F		廊下			12		
B		廊下			2		
S	体育館1階	ステージ	7				
テ		取違室	1				
ネ		ホール1					
D		ホール1					
O		倉庫		2			
テ		資料庫		8			
ソ		みんなのトイレ					
ツ		女子トイレ					
S		女子トイレ	1				
D		男子トイレ					
D		男子更衣室		2			
テ		男子更衣室		2			
ネ		ホール2					
ネ		外南リ					

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【赤穂中学校】

種別	直管ランプ					
	A	C	E	K	M	V
	40形	40形	20形	40形	15形	110形
数量	1118	119	156	53	3	1
ランプ光束	2,000mm以上	2,500mm以上	1,000mm以上	2,000mm以上	750mm以上	5,400mm以上
定価消費電力	10.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	12.5W以下	4.8W以下	30.9W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	87g以下	550g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
透色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V
1/22~4ム角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	片側
受光部	円底	円底	円底	円底	円底	円底
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	ランプ交換 グロータイプ	安定器撤去の上ランプ交換

ダウンライト
T
ダウンライト
10
1.034lm以上
9.8W以下
630g以下
3000K
電球色
Ra85
AC100-242V
70° 以上
40,000時間以上
PWM調光
50/60hz
-
-
φ150
器具交換

高天井
W
高天井照明
35
28500m以上
149W以下
2000g以下
5000K
昼白色
Ra75
AC100-242V
105
60000時間以上
無極調光
50/60Hz
器具設置高: 16m~18m
内蔵
器具交換
眩しさを取った照明器具であること
破損防止用の方で設置すること
視光力のあること
器具設置高: 16m~18m

防犯灯	
ウ	カ
防犯灯	ソーラー式防犯センサーライト
3	2
1700m以上	1200m以上
12.2以下	15.7以下
850g以下	810g以下
5000K	-
銀白色	電球色/昼光色
Ra85	-
AC100～242V	AC100V
60000時間以上	-
-	-
50/60hz	50/60hz
-	-
内蔵	-
-	-
器具交換 IP44	器具交換 IP44

シーリング
R
和風ペンダントライト
1
3329mm以上
29以下
2000g以下
6500K
昼光色
Ra80
AC100V
-
40000時間以上
明るさ2段階切替
50/60hz
-
-
-
器具交換

ホ一子灯
才
20形ホ一子灯
4
1000mm以上
7以下
148g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100~242V
1.90
40000時間以上
非調光
50/60Hz
片側
内蔵
GI3
器具交換
IP23

屋外スポットライト
イ
スポットライト
1
1000lm以上
11.7以下
1200g以下
3000K
電球色
Ra83
AC100V
40000時間以上
非露光
50/60hz
-
-
-
器具交換

電球
Q
電球
4
810lm以上
7.1以下
85g以下
2700K
電球色
Ra83
AC100V
—
40000時間以上
非露光
50/60hz
—
—
E26
ランプ交換

		参考品番	LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGR32T-N/13/20/16S	LDG15T-N-5/7V2	LDR486T-N/30/54/19SP		
ウ オ カ A イ D D A B O B J A G A A A A C F E M A C C A A F E A B J A K A K A K K A K A K E A M F E A A K A K A K A A A M A E B K C D A B B K A A B Q E F Q B A B K A B K D	屋外	外周リ								
		外周リ								
		外周リ								
		体育館職員室	8							
		体育館職員室								
		更衣室		1						
		フールトイレ		2						
		廊下	12							
		玄関	3			4				
		職員玄関								
		玄関	3			7				
		ホール								
		理科室	12							
		校長室	4							
		職員室	44							
		応接室1	12							
		特別支援室	14							
		保健室	4							
		C F E M A C C A A F E A B J A K A K A K K A K A K E A M F E A A K A K A K A A M A E B K C D A B B K A A B Q E F Q B A B K A B K D	本校舎1階	保健室		12				
本校舎西倉庫					1					
本校舎西階段					2					
本校舎西トイレ	12							1		
更衣室	4									
印刷室				2						
印刷室				4						
放写室	4									
操作室	2									
本校舎東倉庫					1					
本校舎東階段					2					
本校舎職員用トイレ	18									
廊下					16					
廊下	2									
廊下					7					
会議室	28									
会議室							1			
普通教室3-3	14									
普通教室3-3							1			
普通教室3-2	14									
普通教室3-2					1					
普通教室3-1	14									
普通教室3-1					1					
スマイル学年室	14									
スマイル学年室					1					
特別支援教室12組	14									
特別支援教室12組					1					
特別支援教室22組	20									
特別支援教室22組					1					
本校舎西階段			2							
本校舎西トイレ	16									
本校舎西トイレ						1				
渡り廊下			3							
本校舎東階段			2							
本校舎東トイレ	14									
渡り廊下			2							
廊下			14							
A K A K A K A K A K A K A K A M A E B K C D A B B K A A B Q E F Q B A B K A B K D	本校舎3階	生徒会室	18							
		生徒会室					1			
		普通教室3-4	14							
		普通教室3-4					1			
		普通教室3-5	14							
		普通教室3-5					1			
		普通教室3-6	14							
		普通教室3-6					1			
		普通教室3-7	14							
		普通教室3-7					1			
		普通教室21組	14							
		普通教室21組					1			
		特別支援教室23組	14							
		特別支援教室23組					1			
		本校舎男子トイレ	16							
		本校舎男子トイレ						1		
		本校舎女子トイレ	14							
		E B K C D A B B K A A B Q E F Q B A B K A B K D	本校舎4階	廊下			12			
				屋上階段			2			
第1理科室	18									
第1理科室	2									
第1理科室							1			
理科研究室				12						
理科研究室				2						
第2理科室	16									
第2理科室	2									
第2理科室							1			
北校舎トイレ	4									
北校舎トイレ	1									
北校舎トイレ						1				
北校舎トイレ					2					
理科準備室	4									
第3理科室	18									
第3理科室	2									
第3理科室							1			
第4理科室	18									
第4理科室	2									
K O K K F Q E F Q B A B K A B K D	本校舎5階	第4理科室					1			
		第5理科室		18						
		第5理科室		2						
		第5理科室					1			
		北校舎西階段			1					
		廊下								
		廊下			5					
		廊下	2							
		普通教室1-6	12							
		普通教室1-6	3							
		普通教室1-6					1			
		1学年会室	12							
		1学年会室	3							
		1学年会室					1			
		普通教室1-5	12							
		普通教室1-5	3							
		普通教室1-5					1			
		北校舎トイレ		2						

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【赤穂中学校】

種別	直管ランプ					
	A	C	E	K	M	V
	40形	40形	20形	40形	15形	110形
数量	1118	119	158	53	3	1
ランプ光束	2,000mm以上	2,500mm以上	1,000mm以上	2,000mm以上	750mm以上	5,400mm以上
定価消費電力	10.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	12.5W以下	4.8W以下	30.9W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	87g以下	550g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V
照射角度	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯	点灯
電圧位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	ランプ交換 グロータイプ	安定器撤去の上ランプ交換

ダウンライト
T
ダウンライト
10
1.034lm以上
9.8W以下
630g以下
3000K
電球色
Ra85
AC100-242V
70° 以上
40,000時間以上
PWM調光
50/60Hz
-
-
φ150
器具交換

	高天井
	W
	高天井照明
	35
	28500m以上
	149W以下
	2000g以下
	5000K
	昼白色
	Ra75
	AC100~242V
	105
	60000時間以上
	無極誘光
	50/60Hz
	内蔵
	-
	器具交換
	眩しきの対策を取った照明器具であること
	破損防止用のカバーを付設すること
	調光対応出来ること
	器具設置高:16m~18m

防犯灯	
ウ	カ
防犯灯	ソーラー式防犯センサーライト
3	2
1700m以上	1200m以上
12.2以下	15.7以下
850g以下	810g以下
5000K	-
尿白色	電球色/昼光色
Ra85	-
AC100~242V	AC100V
6000時間以上	-
-	-
50/60hz	50/60hz
内蔵	-
-	-
器具交換 IP44	器具交換 IP44

シーリング
R
和風ペンダントライト
1
3329lm以上
29以下
2000g以下
6500K
昼光色
Ra80
AC100V
-
40000時間以上
明るさ2段階切替
50/60hz
-
-
-
器具交換

ポーチ灯
才
20形ポーチ灯
A
1000mm以上
7以下
148g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100~242V
150
4000時間以上
非調光
50/60Hz
片側
内蔵
G13
器具交換
IP23

屋外スポットライト
イ
スポットライト
1
1000lm以上
11.7以下
1200g以下
3000K
電球色
Ra83
AC100V
40000時間以上
非露光
50/60Hz
-
-
-
器具交換

電球
Q
電球
4
810lm以上
7.1以下
85g以下
2700K
電球色
Ra83
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
E26
ランプ交換

		参考品番	LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGR32T-N/13/20/16S	LDG15T-N/5/7V2	LDR486T-N/30/54/19SP
B	体育館1階	器具庫	4					
K		第2音楽室				2		
T		第2音楽室						
V		第2音楽室						
F		廊下			3			1
A	体育館2階	事務室	2					
W		アリーナ						
S		階段	3					
A		女子更衣室	4					
A		男子更衣室	4					

DL11L38-15W7BW-D
5

HXR205-300N-W-B-LI/F+HXR205-300N/400N-HG
35

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【赤穂学校給食センター】

		直管ランプ						ダウンライト	ポーチ灯	屋外スポットライト
種別		C	E	Z	ス	フ		ツ	オ	ホ
		40形	20形	20形	40形	40形		ダウンライト	20形ポーチ灯	スポットライト
数量		70	15	3	1	68		3	5	2
ランプ光束		2,500lm以上	1,000lm以上	1,000lm以上	1,900lm以上	2,500lm以上		1,100lm以上	1000lm以上	1000lm以上
定格消費電力		13.8W以下	6.1W以下	7.0W以下	10.8W以下	16.8W以下		9.8W以下	7W以下	11.7W以下
質量		220g以下	120g以下	148g以下	220g以下	262g以下		630g以下	148g以下	1000g以下
色温度		5000K	5000K	5000K	3500K	5000K		5000K	5000K	3000K
光源色		昼白色	昼白色	昼白色	温白色	昼白色		昼白色	昼白色	電球色
演色性		Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83		Ra85	Ra83	Ra83
定格電圧		AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V		AC100-242V	AC100-242V	AC100V
1/2ビーム角		120° 以上	120° 以上	190° 以上	120° 以上	190° 以上		70° 以上	190	-
設計寿命		40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上		40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光		非調光	非調光	非調光	非調光	非調光		PWM調光	非調光	非調光
定格周波数		50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz		50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式		片側	片側	片側	片側	片側		-	片側	-
電源位置		内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵		-	内蔵	-
口金/埋込寸法		G13	G13	G13	G13	G13		φ 150	G13	-
その他		安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換		器具交換	器具交換 IP23	器具交換

		参考品番	LDG32T・N/14/25/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDGF20T・N/7/10P/C	LDG32T・WW/11/19/19SP/C	LDGF40T・N/17/25P/C	DL11N8-15W7BW-D	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	LDR12L-W-V4+IR-AN-2557
D	1階	外周リ	2							
オ		外周リ								
E		外周リ		2					5	
ス		軒下				1				
E		通路		8						
ツ		通路						1		
C		休憩・会議室	4							
D		トイレ	1							
ツ		トイレ						2		
D		機械室	2							
C		事務室	6							
C		検収前室	2							
C		検収室	8							
E		検収室		2						
C		食品庫	2							
ア	2階	洗浄・準備室			1					
C		洗浄・準備室	2							
D		洗浄・準備室	1							
D		廃材置場	1							
フ		下処理調理室					12			
フ		サラダ調理室					12			
Z		調理室			2					
ホ		調理室								
フ		洗浄室					24			2
C		配膳室	26							
E		配膳室		2						
D		配膳室	1							
フ		炊飯室					16			
フ		精米室					2			
C		消毒・準備室	2							
フ		納米室					2			
D		前室	2							
F		前室		1						
C		見学ホール	4							
C		休憩・更衣室	2							
C		男子休憩・更衣室	2							