

製品仕様一覧【中沢小学校】

		直管ランプ								ダウンライト		防犯灯		街路灯		シーリング		ポーチ灯		小型シーリング		電球	
種別		A	C	E	K	M	N	X		ε		ウ	カ	セ		R	m	オ		キ		P	Q
		40形	40形	20形	40形	15形	10形	40形		ダウンライト		防犯灯	ソーラー式防犯センサーライト	街路灯		和風ペンダントライト	シーリング	20形ポーチ灯		小型シーリング		電球	電球
数量		565	2	102	29	1	2	2		8		2	3	1		1	6	5		1		8	6
ランプ光束		2,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	750lm以上	600lm以上	2,000lm以上		650lm以上		1700lm以上	1200lm以上	800lm以上		332lm以上	5000lm以上	1000lm以上		1200lm以上		810lm以上	810lm以上
消費電力		10.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	12.5W以下	4.8W以下	4.4W以下	13.8W以下		7.8W以下		12.2W以下	15.7W以下	44.4W以下		29W以下	47W以下	7W以下		10W以下		7.1	7.1
質量		220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	87g以下	74g以下	242g以下		500g以下		850g以下	810g以下	1060g以下		2000g以下	2300g以下	140g以下		370g以下		85g以下	85g以下
色温度		5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K		2700K		5000K	電球色/昼光色	5000K		6500K	5000K	5000K		5000K		5000K	2700K
光源色		昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色		電球色		昼白色	電球色/昼光色	昼白色		昼光色	電球色～昼光色	昼白色		昼白色		昼白色	電球色
演色性		Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83		Ra83		Ra83	－	Ra73		Ra80	Ra85	Ra83		Ra83		Ra83	Ra83
定格電圧		AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V	AC100～242V	AC100V	AC100V	AC100～242V		AC100V		AC100～242V	AC100V	AC100～242V		AC100V	AC100V	AC100～242V		AC100V		AC100V	AC100V
1/2φ～1φ		120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上		AC100V		AC100～242V	－	AC100～242V		AC100V	180°	180°		180°		40000時間以上	40000時間以上
設計寿命		40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上		60,000時間以上		60000時間以上	－	40000時間以上		40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上		40000時間以上		40000時間以上	40000時間以上
調光器対応		非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光		非調光		非調光	－	非調光		調光・調色タイプ	調光・調色タイプ	非調光		非調光		非調光	非調光
定格周波数		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz
給電方式		片側	片側	片側	片側	－	－	片側		－		－	－	別置		－	－	－		－		－	－
電源位置		内蔵	内蔵	内蔵	－	－	内蔵	内蔵		－		内蔵	－	別置		－	－	内蔵		内蔵		E26	E26
口金/接点寸法		G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13		φ100		－	－	E39		－	－	G13		GX53-1a		－	－
その他		安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角座互換 ランプ交換 グロータイプ	ランプ交換 グロータイプ	安定器撤去の上ランプ交換 ガラスタイプ		器具交換		器具交換 JP44	器具交換 JP44	ランプ交換 JP44		器具交換	器具交換	器具交換 IP23		器具交換		ランプ交換	ランプ交換

参考品番		LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGR32T-N/13/20/16S	LDG15T-N-5/7V2	LDG10T-N-4/6V2	LDGF40T-N/14/20P/C
F	屋外	屋外壁所		3				
フ		外周リ						
フ		外周リ						
M		外周リ				1		
セ		外周リ						
セ	1階	プール建屋	7					
ε		軒下						
G		児童玄関	20					
F		児童玄関		8				
A		保健室	4					
B		保健室	1					
D		コンテナホール		1				
F		北校舎西階段		1				
F		北校舎西階段		1				
ア		ミラチハーバースルーム	24					
B		雑用	1					
N		北校舎トイレ				2		
F		北校舎トイレ		1				
F		北校舎東階段		1				
F		北校舎東階段		1				
A		普通教室1年	16					
B		普通教室1年	2					
K		普通教室1年			2			
K		はなまの里分教室	16			2		
K		はなまの里分教室			2			
F		渡り廊下		3				
R		体育室						
A		用務員室	2					
m		用務員室						
L		用務員室		2				
Q		用務員室						
P		用務員室						
A		工作室	24					
K		工作室		1				
A		工作準備室	6					
A		理科準備室	6					
A		理科室	6					
A		職員室	22					
F		職員室	2		2			
B		印刷部						
B		女性職員更衣室	1					
G		職員玄関	6					
O		職員玄関軒下		12				
カ		職員玄関軒下						
E		南校舎西階段		2				
F		南校舎西階段		1				
B		南校舎西トイレ	3					
E		南校舎東階段		2				
L		南校舎東階段		1				
F		南校舎東階段		1				
A		廊下	4					
C		廊下		4				
F		廊下		9				
P		外壁						
Q		外壁						
A		外壁	2					
m		外壁						
L		外壁		2				
A	2階	図書室	24					
B		北校舎トイレ	4					
L		北校舎トイレ		2				
F		北校舎西階段		1				
F		北校舎東階段		1				
A		普通教室2年	16			2		
K		普通教室2年						
A		普通教室3年	16			2		
K		普通教室3年				2		
A		特別支援青年	16			2		
K		特別支援青年				2		
A		はなまの里分教室	56			2		
K		はなまの里分教室						
F		前室		1				
B		練習室	4					
A		音楽室	36					
K		音楽室			1			
B		音楽準備室	3					
G		増設音楽	20					
K		増設音楽			1			
P		視聴覚室						
A		放送室	8					
B		放送室	2					
E		放送室		2				
F		放送室		2				
A		図理室	12					
K		図理室				1		
A		家庭科室	20					
K		家庭科室			1			
K		家庭科室						
B		雑用	1					
E		廊下		12				
F		廊下		10				
A	3階	教材室	12					
K		教材室			2			
B		北校舎トイレ	4					
L		北校舎トイレ		2				
B		雑用	2					
F		北校舎西階段		1				
A		普通教室4年	16			2		
K		普通教室4年						
A		普通教室5年	16			2		
K		普通教室5年						
A		学習室	16					
K		学習室				2		
A		普通教室6年	16			2		
K		普通教室6年						
A		児童会	16					
K		児童会		8		2		
F		廊下						
A	体育館1階	ステージ	28					
B		器具庫	3					
十		玄関						
B		ホール	1					
F		ホール		1				
S		階段	1					
B		男子トイレ	1					
L		男子トイレ		1				
B		女子トイレ	1					
L		女子トイレ		1				
オ		外壁						
D		渡り廊下		1				
Y		渡り廊下						2
B	体育館2階	女子更衣室	2					
B		男子更衣室	2					
G		キッズルーム	10					
A		ミーティングルーム	4					

製品仕様一覧【東伊那小学校】

種別	直置ランプ							
	A	C	E	K	M	V	コ	ス
数量	40形	40形	20形	40形	15形	110形	40形	40形
ランプ光束	290	290	106	20	1	1	2	2
定格消費電力	2,000m以上 10.8W以下	2,500m以上 13.8W以下	1,000m以上 6.1W以下	2,000m以上 13.8W以下	750m以上 4.8W以下	5,400m以上 12.5W以下	2,500m以上 16.1W以下	1,900m以上 10.8W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	345g以下	87g以下	550g以下	345g以下	220g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3500K
光色	緑白色	緑白色	緑白色	緑白色	緑白色	緑白色	緑白色	緑白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2°-△角	120° 以上	120° 以上	120° 以上	120° 以上	—	120° 以上	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
光束角度	50°(60°)	50°(60°)	50°(60°)	50°(60°)	50°(60°)	50°(60°)	50°(60°)	50°(60°)
給電方式	片側	片側	片側	片側	—	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	—	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	ランプ交換 グロータイプ	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

ダウンロード
ソ
ダウンロード
4
960lm以上
6.8W以下
400g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
100° 以上
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
φ 150
器具交換 IP43

スポットライト
サ
スポットライト
5
2010lm以上
30.3W以下
490g以下
3000K
電球色
Ra95
AC100V
17
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
ダクトレール
ロークリアタイプ

防犯灯
ウ
防犯灯
1
1700lm以上
12.2W以下
850g以下
5000K
昼白色
Ra85
AC100~242V
60000時間以上
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換
IP44

街路灯
セ
街路灯
1
8000lm以上
44.4W以下
1060g以下
5000K
昼白色
Ra73
AC100~242V
-
40000時間以上
50/60Hz
-
別置
E39
ランプ交換
IP44

シーリング
R
和風ペンダントライト
4
3329mm以上
29W以下
2000g以下
6500K
昼光色
Ra80
AC100V
-
40000時間以上
明るさ2段階切替
50/60Hz
-
-
-
器具交換

ポーチ灯
オ
20形ポーチ灯
6
1000mm以上
7W以下
148g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100~242V
190
4000時間以上
非調光
50/60Hz
吊取
内蔵
Q13
器具交換
IP23

電球	
P	Q
電球	電球
4	6
810lm以上	810lm以上
7.1W以下	7.1W以下
85μ以下	85μ以下
5000K	2700K
緑白色	電球色
Ra83	Ra83
AC100V	AC100V
4000時間以上	4000時間以上
非蛍光	非蛍光
50/60Hz	50/60Hz
E26	E26
ランプ交換	ランプ交換

		参考品番	LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGR32T-N/13/20/16S	LDG15T-N/5/7V2	LDR486T-N/30/54/19SP	LDGR32T-N/16/25/16S	LDG32T-WW/11/19/19SP/C	
1階	屋外	校舎外壁									
		校舎外壁									
		校舎外壁									
		エレベーター		8							
		軒下									
		B	洗面室	3							
		B	洗面室	1							
		B	職員トイレ	2							
		B	特別支援やわらぎ	12							
		G	職員室			4					
		G	非常室	4							
		F	更衣室			3					
		B	給湯室	1							
		M	校医室					1			
		G	職員室	10							
		A	印刷室	4							
		G	特別支援はくくみ		12						
		A	特別支援はくくみ							1	
		A	保健室	10							
		H	保健室	1							
		O	保健室								
		B	管理教室様トイレ	4							
		L	管理教室様トイレ			3					
		A	普通教室1年	4							
		K	普通教室1年	3							
		K	普通教室1年					2			
		A	普通教室2年	4							
		V	普通教室2年	6							
		K	普通教室2年					2			
		R	相談室								
		B	用務員室	1							
		R	用務員室								
		P	用務員室								
		O	用務員室								
		B	コンピュータ室	2							
		A	管理教室様階段			1					
		A	放送室	14							
		A	購買	2							
		O	購買								
		Q	購買								
A	理科室	16									
K	理科室					1					
A	理科準備室	6									
K	調理室	12									
K	調理室										
A	図工室	12									
K	図工室					1					
B	図工準備室	2									
O	練習室	2									
A	練習室	6									
V	音楽室							10			
B	音楽室	1									
S	特別教室様トイレ	4									
B	特別教室様トイレ	1									
F	特別教室様物入				1						
F	入り廊下	3			21						
B	廊下										
B	廊下	3									
A	廊下								2		
A	図書室	14									
A	会議室	32									
K	会議室					1					
A	普通教室6年	2									
Z	普通教室6年	3									
K	普通教室6年					3					
K	普通教室6年	4									
A	普通教室6年	3									
K	普通教室5年					3					
A	児童会室	4									
B	管理教室様トイレ	4									
S	管理教室様トイレ	1									
A	普通教室4年	2									
Z	普通教室4年	3									
K	普通教室4年					3					
A	普通教室3年	4									
Z	普通教室3年	3									
K	普通教室3年					3					
L	管理教室様西階段				1						
F	管理教室様西階段				1						
E	管理教室様東階段				1						
B	理科室				1						
F	廊下	2									
L	廊下				9						
A	特別教室様階段				1						
O	集会室	4									
B	集会室	1									
O	集会室				48						
A	道工室	12									
F	廊下				1						
体育館	オ	玄関									
	G	ホール	2								
	F	ホール			1						
	L	ホール			1						
	シ	ホール			2						
	L	階段			1						
	A	ミーティングルーム	8								
	B	器具室	1								
	B	男子更衣室	1								
	B	女子更衣室	1								
	L	男子トイレ	1								
	L	男子トイレ			1						
	A	女子トイレ	1			1					
	B	女子トイレ									
A	ステージ	20									
B	ステージ	4									
ザ	ステージ										
オ	外壁										

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【東中学校】

種別	直管ランプ		
	A	E	K
	40形	20形	40形
数量	412	60	23
ランプ光束	2,000lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上
定格消費電力	10.8W以下	6.1W以下	12.5W以下
質量	220g以下	120g以下	345g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換

投光器
ク
投光器
1
4900lm以上
30W以下
1500g以下
5000K
昼白色
Ra75
AC100~242V
－
60000時間以上
非調光
50/60hz
－
内臓
－
器具交換
IP67

防犯灯	
ウ	カ
防犯灯	AC式防犯センサーライト
8	1
1700lm以上	1200lm以上
12.2W以下	15.7W以下
850g以下	810g以下
5000K	-
昼白色	電球色/昼光色
Ra85	-
AC100~242V	AC100V
-	-
60000時間以上	-
-	-
50/60hz	50/60hz
-	-
内蔵	-
-	-
器具交換 IP44	器具交換 IP44

ポーチ灯
才
20形ポーチ灯
6
1000lm以上
7W以下
148g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
190
40000時間以上
非調光
50/60hz
片側
内蔵
G13
器具交換 IP23

小型シーリング
キ
小型シーリング
1
1200lm以上
10W以下
370g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
GX53-1a
器具交換

		参考品番	LDG32T・N/11/20/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDGR32T・N/13/20/16S
カ	屋外	外周リ			
ク		外周リ			
ウ		外周リ			
オ		自転車置き場			
F		給油庫		1	
L		渡り廊下		3	
キ		玄関			
O		玄関		8	
A		放送室	4		
F		前室		1	
B		更衣室	1		
S		西階段	1		
F		西物入		1	
B		西トイレ	2		
F		西トイレ		2	
A		印刷室	2		
A		更衣室	2		
B		東トイレ	4		
S		東階段	1		
E		東物入		2	
F		東物入		1	
A		第1理科室	26		
K		第1理科室			1
A		理科準備室	14		
A		第2理科室	18		
K	第2理科室			1	
A	保健室	4			
A	休憩室	8			
A	職員室	22			
A	校長室	8			
A	事務室	4			
B	廊下	2			
E	廊下		14		
A	2階	2階事務室	4		
S		西階段	1		
B		東トイレ	3		
S		東階段	1		
A		図書室	36		
A		普通教室1-2	16		
K		普通教室1-2			2
A		普通教室1-1	16		
K		普通教室1-1			2
A		特別支援6組	18		
K		特別支援6組			2
A		特別支援5組	18		
K		特別支援5組			2
A		特別支援4組	8		
A		友組	4		
A		伊那養護学校分教室	14		
K		伊那養護学校分教室			2
E		廊下		10	
B		廊下	2		

[illegible][illegible][illegible][illegible]

製品仕様一覧【東中学校】

種別	直管ランプ		
	A	E	K
	40形	20形	40形
数量	412	60	23
ランプ光束	2,000lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上
定格消費電力	10.8W以下	6.1W以下	12.5W以下
質量	220g以下	120g以下	345g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	角度可変 安定器撤去の上ランプ交換

投光器
ク
投光器
1
4900lm以上
30W以下
1500g以下
5000K
昼白色
Ra75
AC100-242V
-
60000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換 IP67

防犯灯	
ウ	カ
防犯灯	AC式防犯センサーライト
8	1
1700lm以上	1200lm以上
12.2W以下	15.7W以下
850g以下	810g以下
5000K	-
昼白色	電球色/昼光色
Ra85	-
AC100-242V	AC100V
-	-
60000時間以上	-
-	-
50/60hz	50/60hz
-	-
内蔵	-
-	-
器具交換 IP44	器具交換 IP44

ポーチ灯
オ
20形ポーチ灯
6
1000lm以上
7W以下
148g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100-242V
190
40000時間以上
非調光
50/60hz
片側
内蔵
G13
器具交換 IP23

小型シーリング
キ
小型シーリング
1
1200lm以上
10W以下
370g以下
5000K
昼白色
Ra83
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
GX53-1a
器具交換

		参考品番	LDG32T・N/11/20/19SP/C	LDG20T・N/6/10/19SL/C	LDGR32T・N/13/20/16S	FLS-30W-W-K5-R7-W	IRLDBH20A-V3+SFT-C212	LSL-ACTN-1200	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	LDF10N-H-GX53+NSETP30-GX53W
S B A A K A K A K A A K A K E B F オ L B B B E B E F E E E E	3階	西階段	1							
		東トイレ	3							
		コンピューター室	44							
		生徒会室	12							
		生徒会室			1					
		普通教室3-2	14							
		普通教室3-2			2					
		普通教室3-1	18							
		普通教室3-1			2					
		学習室	14							
		学習室			2					
		普通教室2-2	14							
		普通教室2-2			2					
		普通教室2-1	16							
		普通教室2-1			2					
		廊下		14						
		廊下	2							
		西階段		1						
		ポーチ							3	
L B B B E B E F E E E E	R階 体育館1階	昇降口		6						
		男子更衣室	2							
		女子更衣室	2							
		女子トイレ	2							
		女子トイレ		2						
		男子トイレ	2							
		男子トイレ		2						
B F E E E E	体育館2階	物置1	2							
		物置2		2						
		体育研究室		4						
		体育器具室		4						
		PTA会議室		4						
E		PTA会議室		4						

製品仕様一覧【東伊那保育園】

直管ランプ					
種別	A	C	E	X	
	40形	40形	20形	40形	
数量	88	13	2	10	
ランプ光束	2,000lm以上	2,500lm以上	1,000lm以上	2,000lm以上	
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	6.1W以下	13.8W以下	
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下	
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	
1/2℃光束角	120°以上	120°以上	120°以上	190°以上	
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	
給電方式	片側	片側	片側	片側	
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ガラスタイプ 安定器撤去の上ランプ交換	

ベースライト	
ー	
埋込40形非常用兼用	
4	
3,880lm以上	
25.5W以下	
2,100g以下	
5000K	
昼白色	
ー	
AC100-242V	
40,000時間以上	
非調光	
50/60hz	
ー	
内蔵	
W220	
器具交換	

ダウンライト	
T	ソ
ダウンライト	ダウンライト
2	2
1,034lm以上	960lm以上
9.8W以下	6.8W以下
630g以下	400g以下
3000K	5000K
電球色	昼白色
Ra85	Ra83
AC100-242V	AC100-242V
70°以上	100°以上
40,000時間以上	40,000時間以上
PWM調光	非調光
50/60hz	50/60hz
ー	ー
ー	ー
φ150	φ150
器具交換	器具交換 IP43

スポットライト	
サ	
スポットライト	
5	
2010lm以上	15000lm以上
30.3W以下	84.9W以下
490g以下	1560g以下
3000K	5000K
電球色	昼白色
Ra95	Ra75
AC100V	AC100-242V
17	110
40000時間以上	60000時間以上
非調光	無線調光
50/60hz	50/60hz
ー	ー
内蔵	内蔵
E39	E39
器具交換 ダクトレール ローグレアタイプ	ランプ交換 眩しきの対策を取った照明器具 であること 器具設置高:4m(ローングタワ-必要)

高天井	
ス	
高天井照明	
4	
15000lm以上	5000lm以上
84.9W以下	520lm以上
1560g以下	600g以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra75	Ra83
AC100-242V	AC100-242V
110	40000時間以上
無線調光	非調光
50/60hz	50/60hz
ー	ー
内蔵	ー
E39	□188
ランプ交換 IP44	器具交換

街路灯	
セ	
街路灯	
1	
8000lm以上	500lm以上
44.4W以下	6.3W以下
1060g以下	600g以下
5000K	2700K
昼白色	昼白色
Ra73	Ra85
AC100-242V	AC100V
40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
ー	ー
別置	ー
E39	□188
ランプ交換 IP44	器具交換

ポーチ灯	
r	三
ポーチ灯	ポーチ灯
2	6
500lm以上	520lm以上
6.3W以下	6.3W以下
600g以下	600g以下
2700K	5000K
電球色	昼白色
Ra85	Ra85
AC100V	AC100V
40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
ー	ー
ー	ー
ー	ー
器具交換	器具交換

屋外スポットライト	
ニ	
壁面スポットライト(防水)	
4	
1000lm以上	810lm以上
11.7W以下	7.1W以下
1000g以下	85g以下
3000K	2700K
電球色	電球色
Ra83	Ra83
AC100V	AC100V
40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
ー	ー
ー	ー
ー	E26
器具交換	ランプ交換

電球	
Q	
電球	
2	
810lm以上	
7.1W以下	
85g以下	
2700K	
電球色	
Ra83	
AC100V	
40000時間以上	
非調光	
50/60hz	
ー	
ー	
ー	
ランプ交換	

		参考品番	LDG32T-N/11/20/19SP/C	LDG32T-N/14/25/19SP/C	LDG20T-N/6/10/19SL/C	LDGF40T-N/14/20P/C	IREL-LX3-170-38N-UK40-W240	DL11L38-15W7BW-D	EL-WD01/3(102NM)AHN	SP23L30-NLW	LDR78N-E39/110-I-LI/F	LDTS44N-G-E39/C/T-BS+PSU-50-067065CC	IRCL5L-SQPLS-BS-P	IRCL5N-SQPLS-BS-P	LDR12L-W-V4+IR-AN-2960	LDA7L-G-6T8	
1階	ソ	玄関							2								
	G	未着児室 つくし	8														
	B	調乳室	1														
	n	調乳室						1									
	B	沐浴室	1														
	C	事務室		12													
	L	事務室			1												
	A	保育室1 さくら	10														
	A	保育室2 ゆり	10														
	A	保育室3 すみれ	8														
	ス	退乳室	2									4					
	A	内倉庫	2														
	A	外倉庫	2														
	G	ステージ	12														
	サ	ステージ															
	G	控室	2								5						
	G	マルチホール	2														
	B	トイレ	4														
	L	手洗場				1											
	D	食品庫			1												
	Q	調理室前室															1
	X	調理室					10										
	S	調理室	1														
	G	厨房事務室	2														
	S	厨房事務室	1														
	n	給食調理専用トイレ							1								
B	機械室	1															
A	休憩室	4															
A	ロッカー室	2															
Q	倉庫															1	
r	廊下																
G	廊下	2											2				
A	廊下	12															
一	廊下						4										
二	廊下																
三	外廊り													6			
S	外廊り	1													4		
セ	外廊り											1					